

CERTIGAZ atteste que les appareils mis sur le marché par la société :
CERTIGAZ attests that appliances marketed by :

ADUE Srl

Via Ercolani, 22/a

I-40026 IMOLA (BO)

ont des valeurs de Nox mesurées avec la méthode d'essais définies dans la norme EN 483 § 6.6.2, rapport d'essais du 25/11/2013 établi par Certigaz

Chaudière	PIN NUMBER	NOx total mg/kWh	NOx total pondéré corrigé mg/kW/h	Classe NOX
BLU CLASSIC 32	1312CL5539	99,52	96,54	4

Gaz d'essais G20, appareil testé à puissance nominale dans toutes les conditions de puissance et de débit définis par la norme EN 483.

Classe NOx	Limite de NOX mg/kW/h
1	260
2	200
3	150
4	100
5	70

Neuilly le : 17 décembre/2013


Signature : Vincent DELARUE