

Azienda:

SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITA' ANTINCENDIO

SCADENZIARIO DELLE ATTIVITA' E VERIFICHE ANTINCENDIO (D.M. 02/09/2021) – PIANIFICAZIONE ANNUALE

Componente verificata	Incaricato	Periodicità	Modalità di esecuzione della verifica - Osservazioni	n.a.	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Illuminazione di emergenza		Ogni 6 mesi	Sezionare l'alimentazione elettrica a monte del circuito luci di emergenza e verifica accensione e funzionalità lampade. Annotare il risultato sul registro.													
	In alternativa: Elettricista															
Uscite di sicurezza e vie di esodo		Ogni 2 mesi	Verificare l'accessibilità alle uscite, la segnaletica e l'illuminazione. Annotare il risultato sul registro.													
Interruttori differenziali		Ogni 2 mesi	Premere il pulsante di prova dell'interruttore differenziale e verificare l'intervento della protezione. Annotare il risultato sul registro.													
	In alternativa: Elettricista	Ogni 6 mesi														
Impianto di messa a terra	Organismo autorizzato	Ogni 5 anni														
Estintori e Idranti		Ogni 2 mesi	Verificare: presenza, collocazione, integrità, stato di carica, segnaletica, verifica semestrale. Annotare il risultato sul registro.													
	Inoltre: fornitore	Ogni 6 mesi														
Sistemi di compartmentazione (porte e serrande tagliafuoco)		Ogni 6 mesi	Registrare la verifica e annotare il risultato sul registro.													

Addetto incaricato:

Data:

Azienda:

SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITA' ANTINCENDIO

N°	data	Attività	Incaricato	Osservazioni
		<input type="checkbox"/> Verifica illuminazione emergenza <input type="checkbox"/> Verifica uscite di sicurezza e vie di esodo <input type="checkbox"/> Verifica accumulatori illuminazione emergenza <input type="checkbox"/> Verifica interruttori differenziali <input type="checkbox"/> Verifica estintori / idranti <input type="checkbox"/> Verifica sistemi di compartimentazione <input type="checkbox"/> Verifica impianto rilevazione allarme antincendio <input type="checkbox"/> Ispezione generale locali <input type="checkbox"/> Formazione addetti <input type="checkbox"/> Simulazione emergenza <input type="checkbox"/> Manutenzione (specificare) <input type="checkbox"/> Altro:		Esito: <input type="checkbox"/> Positivo; <input type="checkbox"/> Negativo Interventi correttivi/preventivi:
		<input type="checkbox"/> Verifica illuminazione emergenza <input type="checkbox"/> Verifica uscite di sicurezza e vie di esodo <input type="checkbox"/> Verifica accumulatori illuminazione emergenza <input type="checkbox"/> Verifica interruttori differenziali <input type="checkbox"/> Verifica estintori / idranti <input type="checkbox"/> Verifica sistemi di compartimentazione <input type="checkbox"/> Verifica impianto rilevazione allarme antincendio <input type="checkbox"/> Ispezione generale locali <input type="checkbox"/> Formazione addetti <input type="checkbox"/> Simulazione emergenza <input type="checkbox"/> Manutenzione (specificare) <input type="checkbox"/> Altro:		Esito: <input type="checkbox"/> Positivo; <input type="checkbox"/> Negativo Interventi correttivi/preventivi:

Addetto incaricato:

Data: