

## ATTESTATO DEL PRODUTTORE DI EFFICIENZA ENERGETICA

si dichiara che i prodotti elencati in seguito rispondono ai requisiti dell'articolo 9 comma 2 bis del D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M 6 Agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 ("Decreto edifici") richiamato dalla L.220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011) oltre che dai D.L. 63 del 4 giugno 2013, D.L. 90 del 3 agosto 2013 e L. 147 del 27 Dicembre 2013, con successive modifiche e integrazioni e ai requisiti indicati nell'Allegato "I" del D.M 6 Agosto 2009.

In ottemperanza al D.lgs. 199/2021 pubblicato sulla gazzetta ufficiale nr. 285 del 30 Novembre 2021, entrato in vigore il 13 giugno 2022, si dichiara che i prodotti elencati in seguito rispondono ai requisiti minimi di prestazione per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento riportati nella tabella 1 dell'allegato IV del D.lgs. 199/2021.

Tutte le prestazioni riportate sono rilevate secondo la Norma UNI EN 14511

PDC Aria-Aria	COP minimo	EER minimo
On/off	3,9	3,4
Inverter	3,7	3,23

- **POMPA DI CALORE ARIA/ARIA MONOSPLIT REVERSIBILE DOTATA DI VARIATORE DI VELOCITA' (INVERTER) A MARCHIO BRONTENERGY**

UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	POTENZA TERMICA [kW]	POTENZA FRIGORIFERA [kW]	COP	EER
MTXO9HP24FBY	MTXI9HP24FBY	2.50	2.64	3.72	3.30
MTXO12HP24FBY	MTXI12HP24FBY	3.31	3.26	3.76	3.23
MTXO18HP24XBY	MTXI18HP24XBY	5.57	5.28	3.71	3.40

Luogo San vito di Leguzzano

Data 03/03/2025

Firma

  
AMG spa - Via Delle Arti e dei Mestieri, 1/3  
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)  
Tel. 0445 519933 Fax Italia 0445 519064  
Fax estero +39 011 32488430246  
Filippi Gianluigi